

Znak sprawy: SP-ZOZ DA 0510-1/2018

**Zaproszenie do składania ofert
NA DOSTAWĘ GAZÓW MEDYCZNYCH**

DLA:

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SZCZEBRZESZYNIE**

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE: Zapytania ofertowego

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Szczecznynie

mgr Maria Słota

Szczecznyn, 29.01.2018 r

A. INFORMACJE WSTĘPNE

1. SP ZOZ w Szczepieszynie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 13/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., dalej „ustawa PZP”) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP, na dostawę gazów medycznych.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej na zasadach określonych w art. 23 ustawy PZP.

3. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia muszą być złożone na piśmie.

4. Użyte w Zaprośzeniu do składania ofert terminy mają następujące znaczenie:

- Zamawiający” – „Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie”, ul. Dr Zygmunta Klukowskiego 3, 22-460 Szczepieszyn, tel. (84) 6823-520, fax. (84) 6823-523, godziny urzędowania: 7:25 – 15:00

- „Postępowanie” – niniejsze postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- ”Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podmiot, który/a ubiega się o wykonanie Zamówienia, złożył/ła ofertę na wykonanie Zamówienia lub zawarł/ła z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

5. Znak Postępowania: SP ZOZ DA 0510/1/2018

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem postępowania jest dostawa gazów medycznych w pojedynczych butlach i w wiązkach butlowych.

CPV główne: 2411140-8

Pod pojęciem wiązki butlowej należy rozumieć zestaw transportowy butli połączonych ze sobą wspólnym kolektorem tworzących zbiornik wielonaczyniowy i razem trwale umocowanych w ramie.

Każda wiązka winna się składać z 12 butli, każda o pojemności wodnej 50 l (10,7m³ tlenu) ciśnienie 200 bar. Ilość tlenu dostarczona każdorazowo w wiązce winna wynosić 128,4 m³.

2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać transportem specjalistycznym zapewnionym przez Wykonawcę.

3. Dostawa gazów medycznych odbywać się będzie w butlach własnych Wykonawcy.

Dokumenty produktowe, które winny być dołączone do oferty

a) W przypadku produktów leczniczych:

- tlen medyczny sprężony;
- podtlenek azotu medyczny;

Wykonawca przedstawi następujące dokumenty zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r :

- pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego – dla każdego z wymienionych produktów
- zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego
- zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego – dotyczy tylko produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Dostawcę.

b) W przypadku wyrobów medycznych:

Wykonawca przedstawi następujące dokumenty wymagane przez Ustawę o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010:

- deklaracja zgodności wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices oraz z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 13485:2012
- certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC w zakresie wytwarzania oferowanych wyrobów
- potwierdzenie złożenia dokumentacji rejestracyjnej wyrobu lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu, prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

c) W przypadku gazów technicznych zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że pozostałe oferowane gazy (techniczne) będące przedmiotem zamówienia odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

Wszystkie oferowane przez Wykonawcę gazy medyczne muszą spełniać wymogi aktualnych i obowiązujących przepisów prawnych.